Подводка водяная гибкая ПВГ «Гранд»

Паспорт

ТУАС.302666.002 ПС

1 Основные сведения о подводке

1.1 Подводка водяная гибкая ПВГ «Гранд» сильфонного типа (далее – подводка) используется для присоединения различного санитарно-технического и отопительного оборудования в системах холодного и горячего водоснабжения и отопления.

1.2 Наименование предприятия-изготовителя – ООО НПО «Турбулентность-ДОН».

1.3 Адрес предприятия-изготовителя: 346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Чалтырь, 1 км шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. № 6/8, тел/факс. 8 (863) 203-77-80, 203-77-81. E-mail: info@turbo-don.ru. Web: www.turbo-don.ru.

1.4 Почтовый адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, а/я 797.

2 Основные технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики подводки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Значение характеристики						
Диаметр, DN, мм	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	☐ 32	☐ 40	☐ 50
Присоединительные размеры резьбы	3/8 ″	1/2 ″	3/4 ″	1 ″	1 1/4 ″	1 1/2 ″	2 ″
Минимальный радиус изгиба, мм	30	40	50	65	86	105	120
Рабочее давление, МПа (Bar)	1,6 (16)						
Максимальное давление, МПа (Bar)	6,0 (60)						
Наименование концевых фитингов	Гайка - Гайка, Гайка – Штуцер, Штуцер - Штуцер						
Материал концевых фитингов	Нержавеющая сталь ГОСТ 5632-72						
Материал шланга	Нержавеющая сталь ГОСТ 5632-72						
Материал прокладки уплотнительной	Эластомер EPDM ГОСТ 5496-78						
Диапазон температур рабочей среды, ºС	от минус 30 до плюс 250						
Средний срок службы, лет, не менее	25						

2.2 Длина подводки:

– стандартная ☐ 0,5 м; ☐ 1,0 м; ☐ 1,2 м; ☐ 1,5 м; ☐ 2,0 м; ☐ 3,0 м;

– нестандартная ☐ 0,3 м; ☐ 0,8 м.

3 Комплектность

3.1 Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

Комплектующие	Обозначение	Кол-во	Примечание
Подводка водяная гибкая ПВГ «Гранд»	ПВГ «Гранд»	1 шт.	
Паспорт	ТУАС.302666.002 ПС	1 экз.	
Прокладка уплотнительная	-	2 шт.	

4 Указания по монтажу и эксплуатации

4.1 Монтаж подводки должен осуществляться специалистом, имеющим необходимые разрешения и лицензии на данный вид работ.

4.2 Перед монтажом сделать визуальный осмотр подводки на предмет качества обжима гильзы, качества концевых фитингов, наличие прокладок, отсутствие повреждения резьбы и других дефектов, которые могут возникнуть при хранении и транспортировании. Установка подводки с дефектами недопустима.

4.3 Доступ к соединениям подводки должен быть свободным для монтажа и осмотра.

4.4 В процессе монтажа не допускается:

– устанавливать подводку в перекрученном и натянутом состоянии;

– изгибать подводку с радиусом изгиба, меньше допускаемого;

– изгибать подводку на участке ближе 5 см к накидной гайке;

– применять при монтаже концевых фитингов сантехнический лен и другие уплотнители, способные расширяться во влажной среде;

– наращивание длины подводки с помощью другой подводки.

4.5 Концевые фитинги подводки затягивать ключом соответствующего размера с усилием не более 4 Нм.

4.6 После монтажа и подачи рабочего давления, в течение 30 минут произвести визуальный осмотр на предмет утечки воды. В случае протечки, место соединения подтянуть.

4.7 В процессе эксплуатации следует оберегать подводку от механических повреждений.

4.8 Через каждые 6 месяцев делать визуальный осмотр подводки и проверять герметичность креплений концевых фитингов. Утечки не допускаются.

4.9 При переустановке подводки, прокладки необходимо заменить.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Подводка может транспортироваться различными видами транспорта при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок на данном виде транспорта.

5.2 Хранение в закрытых помещениях должно соответствовать условиям по ГОСТ 15150 - температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 ºС, относительная влажность не более 95 % при температуре плюс 25 ºС.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие подводки требованиям ТУ 4992-025-70670506-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок – 3 года со дня продажи.

6.3 Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств:

– на подводку с неисправностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации или применения изделия не по назначению;

– в случае наличия повреждений подводки вызванных стихией, пожаром, форс-мажорными обстоятельствами.

6.4 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, улучшающие качество подводки при сохранении основных эксплуатационных характеристик, без уведомления потребителя.

6.5 О возникших вопросах, замечаниях и предложениях в использовании изделия сообщать предприятию-изготовителю по вышеуказанному адресу.

7 Свидетельство о приемке

Подводка водяная гибкая ПВГ «Гранд» упакована предприятием-изготовителем ООО НПО «Турбулентность-ДОН» в соответствии с действующей технической документацией, признана годной и допущена к эксплуатации.

Контролер ОТК

_____ (штамп ОТК)

_____ (зав. № подводки)

_____ (дата выпуска)

_____ (дата изготовления)

_____ (инициалы, фамилия)